

1. **Das BHKG unterscheidet zwischen öffentlichen Feuerwehren und...**
 - a) Berufsfeuerwehren
 - b) Pflichtfeuerwehren
 - c) Katastrophenschutzeinheiten
 - d) dem THW
 - e) **betrieblichen Feuerwehren**

2. **Die GAMS-Regel im Gefahrguteinsatz steht für welche Maßnahmen?**
 - a) **Gefahr erkennen. Absperren. Menschenrettung durchführen. Spezialkräfte alarmieren**
 - b) Geeignete Fahrzeugaufstellung, Absperren, Menschenrettung durchführen, Spezialkräfte alarmieren
 - c) Gefahr erkennen, Alarmierung weiterer Fachkräfte, Menschenrettung durchführen, Sichern der Einsatzstelle gegen unbefugtes Betreten
 - d) Gefahr erkennen, Absperren, Menschenrettung durchführen, Situationsbezogene Abarbeitung der Gefahrenstelle
 - e) Gefahr bekämpfen, Absichern der Einsatzstelle, Menschenrettung durchführen, Spezialkräfte alarmieren

3. **Wann muss bei einem ABC-Einsatz der Dekontaminationsplatz grundsätzlich spätestens einsatzbereit sein?**
 - a) 10 min nach Anschließen des Pressluftatmers des ersten vorgehenden Trupps unter persönlicher Schutzausrüstung
 - b) **15 min nach dem ersten Anlegen einer persönlichen Sonderausrüstung (Anschluss des Pressluftatmers)**
 - c) Der Dekontaminationsplatz muss einsatzbereit sein, wenn der erste Trupp unter persönlicher Schutzausrüstung den Gefahrenbereich betritt
 - d) Der ersteintreffende Gruppenführer legt die Zeit fest wann der Dekontaminationsplatz einsatzbereit sein muss
 - e) Spätestens wenn der erste Trupp unter persönlicher Schutzausrüstung den Gefahrenbereich verlässt

1. **Laut FwDV 500 sind bei allen ABC-Einsätzen ein Gefahren- und ein Absperrbereich zu bilden. Welche Aussage zum Gefahrenbereich ist korrekt?**
 - a) Der kürzeste Abstand beträgt ca. 100 m
 - b) Der Zutritt ist allen Einsatzkräften der Feuerwehr gestattet
 - c) **Der kürzeste Abstand beträgt ca. 50 m**
 - d) Die Einrichtung und Sicherung des Gefahrenbereichs ist Aufgabe der Polizei
 - e) Der Gefahrenbereich ist gleich dem Absperrbereich

2. **Welche Aussage zu α -Strahlen ist korrekt?**
 - a) Die Reichweite beträgt wenige Zentimeter, eine Abschirmung ist nicht möglich
 - b) **Die Reichweite beträgt wenige Zentimeter, zur Abschirmung reicht ein Blatt Papier**
 - c) Die Reichweite beträgt einige Meter, eine Abschirmung ist durch eine Betonwand möglich
 - d) α -Strahlen kommen im Feuerwehreinsatz nicht vor
 - e) Es handelt sich hierbei um elektromagnetische Wellenstrahlung

3. **Welche Aussage zum Dekon-Stufenkonzept nach FwDV 500 ist richtig?**
 - a) Dekon-Stufe I: Notdekontamination von Personen Dekon-Stufe II: Standard-Dekontamination Dekon-Stufe III: Gerätedekontamination
 - b) Dekon-Stufe I: allgemeine Einsatzstellenhygiene Dekon-Stufe II: Standard-Dekontamination Dekon-Stufe III: erweiterte Dekontamination im ABC-Einsatz
 - c) **Dekon-Stufe I: Notdekontamination von Personen Dekon-Stufe II: Standard-Dekontamination Dekon-Stufe III erweiterte Dekontamination im ABC-Einsatz**
 - d) Dekon-Stufe I: Standard-Dekontamination Dekon-Stufe II: erweiterte Dekontamination im ABC-Einsatz Dekon-Stufe III: Gerätedekontamination
 - e) Dekon-Stufe I: Personendekontamination Dekon-Stufe II: Verletztendekontamination Dekon-Stufe III: Gerätedekontamination