

1. **Was bedeutet die Abkürzung TUIS?**
  - a) Transport und Informations-Service
  - b) Transportunfall Informationssystem
  - c) Technik und Unfall-Informationen-Service
  - d) Transport-Unfall-Informationssystem
  - e) **Transport-Unfall-Informationen- und Hilfeleistungssystem**
  
2. **Dekontamination durch die Feuerwehr ist nach FwDV 500...**
  - a) die gründliche Reinigung von kontaminierten Oberflächen
  - b) **die Grobreinigung von Einsatzkräften einschließlich ihrer Schutzkleidung, von anderen Personen sowie von Geräten**
  - c) die gründliche Reinigung von Einsatzkräften einschließlich ihrer Schutzkleidung, von anderen Personen sowie von Geräten
  - d) die Grobreinigung von Schutzkleidung und Geräten sowie gründlich Reinigung von Einsatzkräften und Personen
  - e) die gründliche Reinigung von Einsatzkräften und anderen Personen am Dekon-Platz
  
3. **Welche Feuerwehr-Dienstvorschrift befasst sich mit Einheiten im ABC-Einsatz?**
  - a) FwDV 7
  - b) FwDV 10
  - c) **FwDV 500**
  - d) FwDV 9.1 und 9.2
  - e) FwDV 100

1. **Welches sind die ersten Maßnahmen beim Auslaufen grundwassergefährdender Flüssigkeiten?**
  - a) Leck abdichten, dann Flüssigkeit auffangen und Ausbreitung verhindern
  - b) Bezirksbrandmeister hinzuziehen
  - c) **Flüssigkeit auffangen und Ausbreitung verhindern, dann Leck abdichten**
  - d) Presse benachrichtigen
  - e) Untere Wasserbehörde anrufen
  
2. **Welche allgemeinen Maßnahmen sind an Einsatzstellen mit gefährlichen Stoffen und Gütern nicht zu beachten?**
  - a) Abstand halten, mindestens 50 Meter
  - b) Windrichtung beachten und Einsatzstelle weiträumig absperren
  - c) **Chemielehrer hinzuziehen**
  - d) Stoff identifizieren
  - e) Ausbreitung verhindern
  
3. **Welche Einsatzmöglichkeiten bietet das Universalindikatorpapier?**
  - a) **Der ph-Wert einer Lösung kann bestimmt werden**
  - b) Radioaktive Strahlung kann aufgespürt werden
  - c) Der Härtegrad des Löschwassers zur Einstellung der Entlüftungseinrichtung kann bestimmt werden
  - d) Leitsubstanzen im Brandrauch können nachgewiesen werden
  - e) Die erfolgreiche Dekontamination auf dem Dekon-Platz kann dokumentiert werden